

Jyderup Stationsby Vandværk
Søbæksparken 12
4450 Jyderup

Analyserapport nr. 20250919/002
25. september 2025
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE

Temperatur

20,9

°C

Lugt*

Ingen lugt

Smag*

Normal

Farve*

Ingen

Udseende*

Klar

Prøvetype:

Udskylningsprøve

Prøvested:

Køkken
Slagelsevej 9
Opholdsstedet Søbæk

Prøvedato:

2025-08-26 Kl. 10:46

Prøvetager:

Laboratoriet

DS/ISO5667-5:2006

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	15	200	DS/EN ISO 6222:2000	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
Enterokokker	cfu/100 ml	< 1	i . m .	ISO 7899-2:2000 + MM0013	0,11

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Farvetal	Pt mg/l	9,7	15	DS/EN ISO 7887:2012	15 %
Turbiditet	FNU	0,83	1	DS/EN ISO 7027-1:2016	5 %
pH	pH	8,1	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne	mS/m	70,4	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C)	15 %
Jern, total	Fe mg/l	0,093	0,2	DS 225:1939, mod.	10 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Langford Ayer

Marie-Louise Andersen, *Laborant*