

Jyderup Stationsby Vandværk
Søbæksparken 12
4450 Jyderup

Analyserapport nr. 20260220/007
20. februar 2026
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvetype: Udsylningsprøve		
Temperatur	6,7		°C	Prøvested: Lunderosevej 5 Jyderup		
Lugt*	Ingen		lugt	Prøvedato: 2026-02-16 Kl. 11:58		
Smag*	Normal			Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006		
Farve*	Ingen					
Udseende*	Klar					
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	1	200	DS/EN ISO 6222:2000+MM0005	0,15	
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06	
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06	
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Farvetal Pt	mg/l	8,2	15	DS/EN ISO 7887:2012	15 %	
Turbiditet	FNU	0,48	1	DS/EN ISO 7027-1:2016	5 %	
pH	pH	7,7	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012		
Ledningsevne	mS/m	69,8	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v.20°C)	15 %	
Ilt O ₂	mg/l	10		DS/ISO 17289:2014	5 %	
Jern, total Fe	mg/l	0,067	0,2	DS 225:1939, mod.	10 %	

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Karin Due, *Laborant*