

Referat af bestyrelsesmøde 02.06.2018

Bestyrelsen var samlet på vandværket til den årlige gennemgang, med følgende punkter.

1. inspektion af bundfældningstank: det blev konstateret at systemet fungerer perfekt. Hans sørger for at den årlige tømning bliver bestilt.
2. Der er stadig ikke monteret stålkant ved boring 2: Hans sørger for at stålplader bliver leveret og Jørgen sørger for monteringen.
3. Problemet med de løse fuger ved iltningstårnet er ikke løst: Hans bestiller en fugemontør.
4. Skyllerpumpen på værket har meget ringe effekt: ny pumpe er bestilt og vil blive monteret i juni måned.
5. Det bør undersøges om de nye regler på persondata områder er opfyldt. Per taler med Rambøll og Jørgen taler med vandværksforeningen.
6. Vedr. evt. bebyggelse ved værkets boringer: Jørgen udarbejder i samarbejde med vandværksforeningen og vandgruppen i Holbæk et høringsvar til lokalplansforslaget.
7. Efter mødet kørte bestyrelsen med ledsager på den årlige weekendtur, som denne gang gik til Sauntehus i Nordsjælland.